CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ANBI VENETO UNIONE REGIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

ANBI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

COMUNICAZIONE VIA PEC

Spett.le **Comune di Arqua' Petrarca**
arquapetrarca.pd@cert.ip-veneto.net

e p.c. Al Capo Sezione
p.e. Graziano Bardelle

OGGETTO: **COMUNE DI ARQUA' PETRARCA (PD) – VARIANTE 31 AL P.R.G. - VARIANTE PARZIALE ADEGUAMENTO ART.4 L.R.14/2019 CRITERI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI CREDITI EDILIZI.PRESA D'ATTO DELL'ASSEVERAZIONE DI "NON NECESSITÀ DELLA VALUTAZIONE IDRAULICA" AI SENSI DELLA D.G.R. N.2948/2009. (PRATICA 153/2024 – PROT. 13040/2024)**
Parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica.

Comune di Arquà P.(Pd) - Prot. nr. 0009087 del 12-11-2024
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014196/2024 del 12/11/2024
Firmatario: Stefano Vettorello

Il presente parere viene rilasciato salvi i diritti e le competenze di terzi, siano essi privati od Enti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di polizia idraulica per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze contenute nel Regio Decreto 08.05.1904 n. 368.

Fatta salva la titolarità dello scrivente per il rilascio del parere prescritto per le opere in esame dalle disposizioni di cui alla DGRV 2948 del 06/10/2009 e vista la Delega del Direttore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativa alla firma dei Pareri sulle Valutazioni di Invarianza Idraulica, prot. n° 2964 del 30/03/2022;

Vista e considerata la dichiarazione, prot. n° 13367 in data 28/10/2024 a firma dell'Arch. Gianluca Trolese, secondo cui l'intervento in oggetto non prevede l'introduzione di nuove aree di trasformazione e non aumenta il carico urbanistico, non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, né aggrava l'esistente eventuale livello di rischio idraulico, né pregiudica la possibilità di ridurre, anche in futuro, tale rischio;
si esprime parere positivo sulla valutazione dell'invarianza idraulica, secondo quanto indicato dall' Arch. Gianluca Trolese subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate.

Prescrizioni di carattere generale:

- è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni;
- **è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti negli scoli consortili;**
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche sarà a totale carico del richiedente;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
- il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all'oggetto.

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità Area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288

Si pone in evidenza, infine, che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte progettuali circa la modalità di evacuazione delle acque meteoriche all'interno dell'area oggetto d'intervento rientrando queste nelle competenze specifiche del progettista.

Il Consorzio rimane comunque immune da ogni responsabilità in esito a situazioni di sovraccarico idraulico che dovessero determinarsi nelle aree oggetto d'intervento a seguito di eventi meteorici.

DIRIGENTE TECNICO
Michielon Ing. Luca

DIRETTORE GENERALE
Vettorello dr.Stefano
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.n.82/2005

Comune di Arquà P.(Pd) - Prot. nr. 0009087 del 12-11-2024